

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Reservevej 79
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varslings

Rapportnr.: AR-26-CG-26004592-01
Batchnr.: EUDKVE-26004592
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 19.01.2026
Valideringskode: C5B439C0BC

Analysereport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - 61018 - / 4763000698
Udtagningsadresse: Harald Kiddes Vej 26, 7800 Skive
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 19.01.2026 kl. 12:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 19.01.2026 - 05.02.2026

Prøvemærke:	køkken					
Lab prøvenr:	835-2025-81542792	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.		
Farvetal, Pt	1.7	mg Pt/l	15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.06	FNU	1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi						
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser						
Ammonium (NH ₄)	< 0.005	mg/l	0.05	0.005	Princip SM 4500:2021-NH ₃ - F+G	A 15
Chlorid	41	mg/l	250	1	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Cyanid, total	< 1	µg/l	50	1	DS/EN ISO 14403:2012	A 15
Fluorid	0.13	mg/l	1.5	0.05	DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod.	A 15
Nitrat	2.7	mg/l	50	0.3	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Nitrit	0.0020	mg/l	0.1	0.001	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Sulfat (SO ₄)	52	mg/l	250	0.5	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Organiske samleparametre						
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	1.1	mg/l	4	0.1	DS/EN 1484:1997	A 15
Metaller						
Aluminium (Al)	0.28	µg/l	200	0.2	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Antimon (Sb)	< 0.2	µg/l	5.0	0.2	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Arsen (As)	0.91	µg/l	5	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Bly (Pb)	0.31	µg/l	5	0.025	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Bor (B)	12	µg/l	1000	1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Cadmium (Cd)	0.0045	µg/l	3	0.003	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Reservevej 79
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varslings

Rapportnr.: AR-26-CG-26004592-01
Batchnr.: EUDKVE-26004592
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 19.01.2026
Valideringskode: C5B439C0BC

Analyserapport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - 61018 - / 4763000698
Udtagningsadresse: Harald Kiddes Vej 26, 7800 Skive
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 19.01.2026 kl. 12:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 19.01.2026 - 05.02.2026

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81542792	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Metaller								
Chrom (Cr)	0.059	µg/l		25	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Kobber (Cu)	11	µg/l		2000	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l		1.0	0.001	EPA 245.7 CV-AFS	A	20
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Natrium (Na)	20	mg/l		175	0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	15
Nikkel (Ni)	0.47	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Selen (Se)	< 0.05	µg/l		10	0.05	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Uran (U)	0.93	µg/l		10	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Zink (Zn)	55	µg/l		3000	0.3	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Organiske forbindelser								
Acrylamid	< 0.05	µg/l		0.10	0.05	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Epichlorhydrin	< 0.05	µg/l		0.10	0.05	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	30
Aromatiske kulbrinter								
Benzen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
PAH-forbindelser								
Fluoranthen	< 0.005	µg/l		0.1	0.005	M 0250 GC-MS	A	30

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Reservevej 79
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varsling

Rapportnr.: AR-26-CG-26004592-01
Batchnr.: EUDKVE-26004592
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 19.01.2026
Valideringskode: C5B439C0BC

Analyserapport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - 61018 - / 4763000698
Udtagningsadresse: Harald Kiddes Vej 26, 7800 Skive
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 19.01.2026 kl. 12:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 19.01.2026 - 05.02.2026

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81542792	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n)	Urel (%)
			Min.	Max.				
PAH-forbindelser								
Benzo(b)fluoranthen	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	A	30
Benzo(k)fluoranthen	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	A	30
Benzo(a)pyren	< 0.003	µg/l		0.010	0.003	M 0250 GC-MS	A	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	A	30
Benzo(g,h,i)perylen	< 0.005	µg/l			0.005	M 0250 GC-MS	A	30
Phenoler								
Bisphenol A	< 0.01	µg/l		2.5	0.01	M 2233 GC-MS	A	20
Halogenerede alifatiske kulbrinter								
Vinylchlorid	< 0.02	µg/l		0.50	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	30
Dichlormethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
1,1-dichlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
1,2-dichlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
cis-1,2-dichlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
trans-1,2-dichlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
1,1,1-trichlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
1,1,2-trichlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Trichlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
1,1,1,2-tetrachlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
1,1,2,2-tetrachlorethan	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Tetrachlorethen	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Trihalomethaner								
Trichlormethan (Chloroform)	< 0.02	µg/l		1	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	A	20
Organiske syrer								
Trifluoreddikesyre, TFA	0.13	µg/l		9.0	0.05	M 0411 LC-MS/MS	A	30

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kjeldbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Dansk Revision Skive
Reservevej 79
7800 Skive
Att.: Rapport-, fakturamodtager og
varsling

Rapportnr.: AR-26-CG-26004592-01
Batchnr.: EUDKVE-26004592
Kundenr.: CA0003865
Modt. dato: 19.01.2026
Valideringskode: C5B439C0BC

Analysereport

Prøvested: Kjeldbjerg Vandværk - Harald Kiddes Vej 26, taph. - 61018 - / 4763000698
Udtagningsadresse: Harald Kiddes Vej 26, 7800 Skive
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Prøveudtagning: 19.01.2026 kl. 12:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KL2A
Analyseperiode: 19.01.2026 - 05.02.2026

Prøvemærke: køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81542792	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.6	pH	7 8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	8.3	°C			DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	620	µS/cm	2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	15
Prøvens lugt	Ingen				* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Viborg Kommune Natur og Vand, Kopimodtager drikkevand, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

05.02.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.